
PIANTA CHIAVE



1 – TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN m SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO

2 – TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m.l.m.m.

0 10 20 30 40 50m

RISERVAZIONE COLD IRONING

A

B

C

2

3

LATO BANCHINA CONTAINER

LATO BANCHINA CONTAINER

VASCA N. 1 850 l/s

VASCA N. 4 800 l/s

CANALETTA L=20.50

CANALETTA L=22.50

CANALETTA L=18.50

LEGENDA

- RETE IDRICA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO N. 1
- RETE IDRICA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO N. 2
- RETE IDRICA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO N. 3
- RETE IDRICA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO N. 4
- RETE IDRICA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO N. 5
- RETE IDRICA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO N. 6
- CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
- C — CADITOIA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
- P1 — POZZETTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE CON CHIUSINO IN GHISA 60x60 cm E GRIGLIA CENTRALE 30x30 cm
- P1 — POZZETTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE CON CADITOIA TIPO P1 - DIM. INTERNE 0,6 x 0,6 m (DIM. ESTERNE 1,0 x 1,0 m)
- P2 — POZZETTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE CON CADITOIA TIPO P2 - DIM. INTERNE 0,8 x 0,8 m (DIM. ESTERNE 1,2 x 1,2 m)
- P3 — POZZETTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE CON CADITOIA TIPO P3 - DIM. INTERNE 1,0 x 1,0 m (DIM. ESTERNE 1,4 x 1,4 m)
- +4.50 / +3.02 — QUOTA PAVIMENTAZIONE PIATTAFORMA / QUOTA SCORRIMENTO COLLETTORI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
- SCARICO A MARE ACQUE METEORICHE DI PIATTAFORMA TRATTATE
- IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

TECHNITAL S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PERIZIA DI VARIANTE

ELABORATO N^ :

TITOLO ELABORATO:

IMPIANTI IDRAULICI

RETE DI COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE DI PIATTAFORMA

PLANIMETRIA DI SMALTIMENTO COLLETTORI PRINCIPALI - TAV. 2 DI 8

MI0102-PV-I-P-D-003-00

DATA	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Dicembre 2015	A. FOLLESA	P. ARMAROLI	G. FIORNI

REVISIONE N^	DATA	DESCRIZIONE
00	Dicembre 2015	EMISSIONE PER APPROVAZIONE

NOME FILE:

MI0102-PV-I-P-D-003-00.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.