


SEZIONE A–A (PARTICOLARE 1)




SEZIONE A–A (PARTICOLARE 2)




PIANTA CHIAVE



SEZIONE B–B (PARTICOLARE 1)



SEZIONE B–B (PARTICOLARE 2)



LEGENDA

1. SCARICO DI FONDO ACQUE METEORICHE POZZETTO RETE IDRICA E ANTINCENDIO Ø 50 PE-AD
2. POZZETTO RETE IDRICA E ANTINCENDIO
3. TUBAZIONE Ø 100 PE-AD
4. TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE RETE IDRICA E ANTINCENDIO
5. SCARICO DI FONDO ACQUE METEORICHE RISERVAZIONE PER ROTAIA GRU Ø 50 PE-AD
6. SCARICO DI FONDO ACQUE METEORICHE RISERVAZIONE CAVIDOTTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA CAVI GRU Ø 50 PE-AD
7. CADITOIA CIRCOLARE IN GHISA UNI EN 124 CLASSE E 600 DEL DIAMETRO DI 30 cm
8. POZZETTO IN CLS VIBROCOMPRESSO DIMENSIONI INTERNE 30x30 cm SPESSORE PARETI 3,5 cm SPESSORE FONDO 3 cm
9. TUBAZIONE IN PE-AD Ø 200
10. TUBAZIONE IN PE-AD Ø 315
11. CHIUSINO IN GHISA UNI EN 124 CLASSE E 600
12. POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 80X80 CM PER COLLETTORI DI DIAMETRO NON MAGGIORE DI Ø 630 POZZETTO TIPO P2
13. COLLETTORE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PE-AD UNI EN 12666 SDR 33 - SN2 RETE IDRICA
14. MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE
15. GRIGLIA CIRCOLARE IN GHISA PARAFOGLIE UNI EN 124 CLASSE E 600 DEL DIAMETRO DI 30 cm
16. CANALETTA IN CLS DIMENSIONI INTERNE 30x17 cm

N.B.

LE SEZIONI SONO TIPOLOGICHE E INDIVIDUATE INDICATIVAMENTE NELLA KEY MAP.
I PIANI DI SEZIONE SONO RIFERITI AGLI ASSI DELLA RETE DEI COLLETTORI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DI PIATTAFORMA.
LA RAPPRESENTAZIONE DI ALTRE RETI TECNOLOGICHE E DA INTENDERSI RAPPRESENTATIVA IN QUANTO NON APPARTENENTE ALLO STESSO PIANO DI SEZIONE TIPOLOGICO

1 – TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN m SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
2 – TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m.l.m.m.

0 1 2 3 4 5m

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA
PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK | GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTISTA S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PERIZIA DI VARIANTE

ELABORATO N^ :

TITOLO ELABORATO:

IMPIANTI
IDRAULICI
RETE DI COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE DI PIATTAFORMA
PARTICOLARI COSTRUTTIVI SEZIONI BANCHINE

MI0102–PV–I–P–D–033–00

DATA	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Dicembre 2015	A. FOLLESA	P. ARMAROLI	G. FIORINI

REVISIONE N^	DATA	DESCRIZIONE
00	Dicembre 2015	EMISSIONE PER APPROVAZIONE

NOME FILE:
MI0102–PV–I–P–D–033–00.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.