G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

Cliente :	L'EDILBIT s.r.l.
Località :	S.Margherita Ligura (GE)
Identificazione Campione :	SA
Profondità (m) :	31.00 - 31.40
Tipo del Campione :	Carotato
Descrizione del Materiale :	Calcare marnoso

Data Ricevimento :	22 febbraio 2005
Data Esecuzione Prova :	3 marzo 2005
Denominazione Prova :	**PROVA DI COMPRESSIONE UNIASSIALE SU ROCCIA CON CONTROLLO DELLA DEFORMAZIONE**
Riferimenti Normativi :	**A.S.T.M. D 3148-96**

Note :

Direttore Tecnico : Dott. Geol. Luciano Minetti

Operatore : Dott. Geol. Paolo Brasey

G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

PROVA DI COMPRESSIONE UNIASSIALE SU ROCCIA

Cliente : L'EDILBIT s.r.l.
Località : S.Margherita Ligura (GE)

DATI IDENTIFICATIVI

Identificazione del Campione : SA Profondità (m) : 31.00 - 31.40

Descrizione : Calcare marnoso

Dimensioni : Diametro (cm) : 7.86 Altezza (cm) : 16.77

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso di volume (kN/m^3) : 26.19

ROTTURA


Carico (kN) : 325.6

Ca (MPa) : **67.10**

Deformazione assiale :	1495	με
Deformazione diametrale :	380	με

NOTE :

Schizzo del provino a rottura



Direttore Tecnico : LM Operatore : PB

PROVA DI COMPRESSIONE UNIASSIALE SU ROCCIA
GRAFICO SFORZO-DEFORMAZIONE

Cliente :	L'EDILBIT s.r.l.	Campione :	SA
Località :	S.Margherita Ligura (GE)	Profondità (m) :	31.00 - 31.40

