COMUNE DI ARENZANO
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

AREA VII: PROGETTAZIONE E GESTIONE INTERVENTI PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO
SERVIZIO: AMBIENTE

Prot. n° 18077

Arenzano, 10 agosto 2017

⇨ REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Vice Direzione Generale Ambiente
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Via G. D'Annunzio, 111 – 16121 GENOVA

Oggetto: Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale regionale sul progetto di potenziamento dell'impianto esistente ed operante di sterilizzazione (D9/R12) di rifiuti sanitari a rischio infettivo. Proponente Sig. Andrea GIUSTINI, l.r. Soc. "ECOERIDANIA" – Via Pian Masino - Arenzano. Verbale Conferenza di Servizi del 26 aprile 2017 e sospensione dei termini di procedimento, ai sensi della L. N° 241/1990 c.m. dal D. Lgs. N° 127/2016.
Osservazioni su impianto di trattamento acque macchina lavabidoni da convogliare in CIS, (Corpo Idrico Superficiale)

In riferimento all'oggetto si comunica quanto segue:

dalla lettura della documentazione prodotta pare che tale impianto operi esclusivamente al fine di eliminare sostanze "tensioattivi", ovvero prodotti derivanti dal lavaggio e sanificazione dei bidoni, condizione questa in apparente contrasto con quanto asserito al punto 5.2.9 "Acque scarico", pag 65 del documento "Quadro Progettuale" VIA marzo 2017, dove si evidenzia la possibilità di "carica microbica eventualmente presente" in detti contenitori rifiuti.

Premesso quanto sopra, al fine di perseguire con il migliore metodo disponibile la normativa vigente in materia di scarico acque industriali in C.I.S., nel rispetto anche nel "Piano di Tutela delle Acque", della Regione Liguria, risulta indispensabile ridefinire la funzionalità di detto impianto, prevedendo le dovute precauzioni atte ad affrontare qualsiasi situazione di mal funzionamento dell'impianto stesso, prevedendo inoltre l'abbattimento di tutti i parametri contenuti nella Tabella III allegato 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.; ovvero consentire lo scarico di detto impianto in fognatura, parametrizzando il suo funzionamento a scarichi in C.I.S., significando l'esclusione di apporto di carico inquinante in conformità a quanto previsto dall'Art. 38 del "Piano di Tutela delle Acque".

IL RESPONSABILE DI AREA
Francesco DAMONTE

AREA VII – Progettazione e gestione intervento manutentivi sul territorio, Ambiente, Mobilità, Idrico Integrato e Protezione Civile.
Tel. 010 913 8 281 Fax 010 913 8 280 E mail: francesco.damonte@comune.arenzano.ge.it