arpal.ARPAL.PROT INTERNO.R.0000981.10-10-2017.h.12:35

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

**Alla Direzione Scientifica**

**Oggetto: Autorizzazione scarico industriale in acque superficiali EcoEridania**

In merito al progetto presentato da EcoEridania relativo allo scarico in acque superficiali delle acque provenienti dal lavaggio lava bidoni, si esprime il seguente parere:

in linea con quanto previsto dal Piano di Tutela della Acque – D.G.R. n. 11 del 29/03/2016, all'art. 25 comma 5 che riporta espressamente quanto segue:

Art. 25 –comma 5. *L'autorizzazione allo scarico industriale nelle acque superficiali interne è concessa solo quando per i parametri fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, il rapporto di diluizione tra portata media dello scarico e portata media del corso d'acqua (stimato con concentrazioni all'origine nulle) garantisce, indipendentemente dai processi di decadimento ed autodepurazione, una concentrazione residua stimata non superiore al livello 2 della tabella relativa al calcolo dell'indice LIMeco.*

Vista l'esigua portata media annua del Rio Lissolo (stimata in circa 41,6 l/sec), considerata la portata dello scarico indicata nel progetto in ora di punta pari a 3 mc/h, risulterebbe difficile rispettare i limiti previsti dall'art. 25 sopracitato, in assenza, nel progetto presentato dall'Azienda, di comparto dedicato all'abbattimento di Azoto e Fosforo.

Si allega per maggiore chiarezza:

1. estratto del D.M.Ambiente del 8 novembre 2010 n. 260 riportante la tabella 4.1.2/a – *Soglie per l'assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il punteggio LIMeco*
2. carta topografica riportante il bacino del Torrente Lerone comprensivo del Rio Lissolo.

Distinti saluti.

**Il Dirigente del Settore**

**Ciclo delle acque di Arpal Dipartimento di Genova**

***Dott. Silvio Gaiter***

Estensori del provvedimento: Marta Gambetta, Luigi Sola

Firmato digitalmente da
SILVIO GAITER
O = ARPAL/01305930107
C = IT

CSQ H&S CERTIFIED

**Dipartimento di Genova**
Via Bombrini, 8 - 16149 Genova
Tel. +39 010 64371. - fax. +39 010 6437441
www.arpal.gov.it arpal@pec.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107