AM.TER S.p.A.

Sede Legale
Via Rati, 66
16016 Cogoleto (GE)
www.amter.it

Uffici
P.le Caduti di Nassiriya, 3
16016 Cogoleto (GE)
Telefono 010.9189018
Fax 010.9189594

131/04
del 13/05/2017

Spett. le Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente
Servizio Idrico Integrato
Uff. d'Ambito Centro – Est
Largo F. Cattanei, 3
16147 Genova

Prot. Ns. rif.RT017829-2017-A del 03/05/2017
Vs. rif. BEA58636.00A91F9E.CD809027.95509CD8.posta-certificata@legalmail.it

Oggetto : Istanza di ampliamento della Ditta EcoEridania S. p. A.

In merito alla documentazione per l'ampliamento di attività della Ditta EcoEridania di cui all'oggetto pervenuta, si comunica di **non poter esprimere parere favorevole**.

Con l'entrata in vigore del Piano della Tutela delle Acque 2016 di valenza quinquennale promulgato dalla Regione Liguria, **non è più possibile incrementare i carichi inquinanti verso i depuratori citati nella L.R. 4/2012, tra i quali quello del Comune di Arenzano** e la richiesta di ampliamento chiede un aumento di volumi di scarico di circa 4380 mc/anno nel documento chiamato "Sintesi non tecnica" e parla di picchi di portata di 100 mc/g in altro documento il cui file è denominato "Relazione Tecnica" a fronte di portate di scarico autorizzate nel 2011 di circa 33 mc/g.

Da questo momento in poi la Scrivente potrà prendere in considerazione solo le pratiche che comportano modifiche dei punti di scarico di insediamenti già esistenti ed autorizzati o che vengano presentate per regolarizzare amministrativamente scarichi anch'essi esistenti, eventualità che dovrà essere chiaramente espressa dai tecnici incaricati nella relazione tecnica allegata alle singole istanze.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti

CC

Servizio Idrico
Ing. G. Gnocchi