SNAM RETE GAS

23 FEB. 2018

Torino,

Prot.DI.NOCC/145 /DAP

Trasmettere esclusivamente a mezzo PEC

All'indirizzo

Spett.le
REGIONE LIGURIA
Dipartimento Territorio/Ambiente/
Infrastrutture/Trasporti
Vice Direzione Generale Ambiente
Settore V.I.A. e Sviluppo Sostenibile
Via D'Annunzio, 111
16121 GENOVA
protocollo@pec.regione.liguria.it

e p.c. Snam Rete Gas/ Genova

OGGETTO: Procedura VIA regionale sul progetto relativo ad ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in Località Bossarino del Comune di Vado Ligure Provvedimento autorizzatorio unico regionale - Proponente GREEN-UP SRL - CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Interferenza con il metanodotto Snam Rete Gas *"allacciamento TIRRENO POWER DN 500"* in Comune di Vado Ligure (SV)

Riscontro Vs.rif.V382 / PEC del 21.02.2018 / trasmissione PG-2018-45594-9.2.2018

Con riferimento alla Vs. nota sopra richiamata - riguardante la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria per il Procedimento in oggetto - SNAM RETE GAS SPA *(Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera in pressione e esercizio destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata, ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 "attività di interesse pubblico")* - comunica, che in sede di riunione del 1 marzo 2018 sarà rappresentata dal Sig. Roberto Visintainer dell'unità operativa SNAM RETE GAS/CENTRO DI GENOVA.

Nel contempo **esprime** - per quanto di competenza – **proprio parere favorevole** alla realizzazione dell'Opera nonché la più ampia disponibilità finalizzata al superamento delle interferenze con il gasdotto, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni.

A. Prima dell'inizio di qualunque attività di cantiere/operativa riguardante l'ampliamento del sito in parola, il Proponente – GREEN UP SRL - dovrà trasmettere all'unità operativa - SNAM RETE GAS/CENTRO DI GENOVA il progetto esecutivo autorizzato delle Opere ed il relativo crono-programma dei lavori per le necessarie verifiche di competenza;

B. Il progetto di cui al punto (**A**) dovrà essere corredato da ulteriore elaborato grafico di dettaglio con sezioni trasversali ortogonali all'asse del gasdotto (**una ogni 40 m lungo tutto il tratto di tubazione interessato dalla vicinanza dell'area di discarica di futuro ampliamento**) ognuna raffigurante, la posizione della tubazione, i limiti della fascia asservita della condotta, i cigli superiori ed i profili degli scavi di progetto dell'area in ampliamento;

Distretto Nord Occidentale
Corso Taranto, 61/A
10154 TORINO
Tel. centralino + 39 0112429311
Fax + 39 0112429333
www.snamretegas.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i. v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1964271
Partita IVA 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio

C. A seguito della comunicazione di cui al punto (**A**) e comunque prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica/operativa SNAM RETE GAS/CENTRO DI GENOVA provvederà a rendere edotto il Proponente – GREEN UP SRL - mediante redazione di apposito "VERBALE RISCHI SPECIFICI PER TERZI", sui rischi specifici presenti nelle aree in cui la DITTA medesima andrà ad operare nell'ambito della fascia di rispetto del metanodotto (**larga 19,50 m per parte della tubazione**) e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare;

D. Con la redazione del "VERBALE RISCHI SPECIFICI PER TERZI" saranno inoltre indicate al Proponente – GREEN UP SRL - le prescrizioni, metodologie e limitazioni specifiche cui la DITTA medesima e Suoi Appaltatori e/o Subappaltatori dovranno attenersi nell'esecuzione dei lavori entro la fascia di rispetto di cui al punto (**C**);

E. A Sua volta il Proponente – GREEN UP SRL - si obbliga di trasferire le informazioni di cui al punto (**C-D**) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali Appaltatori e/o Subappaltatori;

F. Prima dell'inizio di qualunque attività cantieristica/operativa il Proponente – GREEN UP SRL - dovrà richiedere a SNAM RETE GAS/CENTRO DI GENOVA, il picchettamento in loco del gasdotto, per l'opportuna segnalazione dei tratti di tubazione e relative opere accessorie interferiti. Di tale picchettamento sarà redatto specifico "VERBALE DI PICCHETTAMENTO";

G. Prima dell'inizio di qualunque attività operativa il Proponente – GREEN UP SRL - dovrà picchettare e segnalare in loco i limiti delle aree di cantiere e dei cigli superiori degli scavi in progetto;

H. La **fascia asservita** del metanodotto (metri 19,50+19,50 - fascia coassiale alla tubazione larga complessivamente 39,00 m) **dovrà essere sempre lasciata a terreno agrario.** Non potrà quindi essere interessata da scavi, costruzioni di qualunque genere né essere adibita a depositi di materiali oppure utilizzata per transiti/parcheggi di mezzi d'opera o altro;

I. Inoltre dovrà sempre essere garantita a SNAM RETE GAS la possibilità di accesso in ogni tempo, con il personale ed i mezzi necessari per le attività di manutenzione ordinaria/straordinaria sul gasdotto. Pertanto detta fascia asservita non potrà essere interclusa, da recinzioni perimetrali di ogni genere;

J. Qualora in corso d'opera si debba ricorrere ad eventuali interventi impiantistici del metanodotto (opere provvisionali, di protezione, spostamenti, ecc.) per garantire la sicurezza e/o la stabilità della condotta interferita, SNAM RETE GAS provvederà a propria cura, ma a tutte spese del Proponente – GREEN UP SRL alle opere di adeguamento che si renderanno necessarie per il superamento delle interferenze, previa comunicazione dei rispettivi costi di addebito.

SNAM RETE GAS

Torino, 23 FEB. 2018
Prot. NOCC-145 -DAP

Nel manifestare la rilevanza che riveste l'attività di *"interesse pubblico"* della nostra condotta in pressione e esercizio, ribadiamo la necessità che nell'ambito della rispettiva fascia asservita, nessun lavoro debba essere intrapreso, da chiunque, senza preventiva e specifica autorizzazione di SNAM RETE GAS SPA.

A riguardo la nostra unità operativa - SNAM RETE GAS/CENTRO DI GENOVA *(Via Vico Intermedio, n°1 / 16161 Genova / Resp. p.i. Alessandro Pisu tel. 0106981258 fax. 0106981324)* preposta all'esercizio del metanodotto interferito - resta in attesa del progetto esecutivo dell'Opera come richiesto ai punti (**A-B**) nonché a disposizione per il rilievo in loco, mediante picchettamento, del tracciato della condotta e per i necessari coordinamenti da intraprendere prima dell'inizio dei lavori secondo le procedure operative sopra elencate.

SNAM RETE GAS SPA si ritiene comunque sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione dell'Opera in oggetto.

La sede territoriale scrivente - Snam Rete Gas S.p.A./Distretto Nord Occidentale *(C.so Taranto n. 61/A 10154 Torino / distrettonocc@pec.snamretegas.it / referente p.i. Giorgio Daprà tel.0112429350 fax.0112429333)* preposta all'esercizio delle Reti Gasdotti posate sul territorio Regionale, resta a disposizione per qualsiasi occorrenza nonché in attesa del Provvedimento Autorizzativo Finale della Conferenza in oggetto.

Distinti saluti.

SNAM RETE GAS

Distretto Nord Occidentale
Il Responsabile
Ing. Giuseppe Dimilta