Revisione	Data	Oggetto revisione	Redatto	Verificato	Approvato
1	09/2018	REVISIONE	ANDREOLI	GATTI	CASSANI
0	11/2017	PRIMA EMISSIONE	ZAVAGNO	GATTI	CASSANI

REGIONE LIGURIA

#ItaliaSicura
Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMUNE DI GENOVA

PIANO STRALCIO PER LE AREE METROPOLITANE E LE AREE URBANE CON ALTO LIVELLO DI POPOLAZIONE ESPOSTA AL RISCHIO DI ALLUVIONI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO
delegato per l'attuazione degli interventi inseriti nell'A.d.P. del 16.09.2010 e ss.ii.
(ex art. 10 del D.L. n. 91 del 24.06.2014)

Commissario straordinario
Dott. Giovanni TOTI

PROGETTISTI

CAPOGRUPPO MANDATARIA:

ROCKSOIL S.p.A.
CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA
nel campo della GEOINGEGNERIA

MANDANTI:

art ambiente risorse territorio

HYDRODATA INGEGNERIA DELLE RISORSE IDRICHE

Ing. Mario CANGIANO

Ing. Paolo GALLO

Ing. Francesco DE SANCTIS

Dott.ssa Francesca GIOMI

RESPONSABILE STRUTTURA COMMISSARIALE
Ing. Luca BERRUTI

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO
Ing. Stefano PINASCO

Progettista responsabile integrazioni prestazioni specialistiche e Direttore Tecnico della mandataria.
Rocksoil S.p.A.
Ing. Giovanna Cassani
Ord. Ingg. Milano N° 20997



Progettista/Progettisti responsabili elaborato
Rocksoil S.p.A.
Ing. Giovanna Cassani
Ord. Ingg. Milano N° 20997



Intervento/Opera

SECONDO LOTTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL TORRENTE BISAGNO IN COMUNE DI GENOVA

PROGETTO ESECUTIVO

N° Progr. ----

Codice elaborato: BIS2E - R - RIL02 - RE01 - 1

Oggetto della tavola

RILIEVI

SCHEDE FABBRICATI

Monografie schede fabbricati

Scala: -

Data: 14 SETT. 2018

Codice FILE: BIS2E-R-RIL02-RE01-1.DWG

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

INDICE

2 PREMESSA 3
3 SCHEDE CENSIMENTO 4

1 PREMESSA

Il Presente documento ha lo scopo di censire gli edifici interferenti con il tracciato della galleria scolmatrice del torrente Bisagno e analizzare le loro caratteristiche principali al fine di predisporre eventuali studi di approfondimento su edifici rappresentativi per tipologia e posizione in relazione al tracciato.

Nell'ambito di questa premessa, dunque, il censimento è da intendersi quale strumento di primo approccio. L'attività è stata condotta sulla base dell'analisi di:

- Planimetrie e profili del tracciato di Progetto Esecutivo
- Sopralluoghi in situ
- Documentazione e informazioni acquisite dalle proprietà e dalle amministrazioni

I dati così acquisiti vanno intesi come indicatori per ulteriori approfondimenti.

Il censimento è stato condotto sulla base di due parametri fondamentali:

- Area di influenza dello scavo: ricadono nell'area di influenza quegli edifici il cui sedime è posto entro un raggio di 50 metri dall'asse galleria.
- Profondità del tracciato in relazione agli edifici (copertura): sono stati considerati come interferenti quegli edifici posti entro l'area di influenza della galleria ove quest'ultima riporta una copertura max pari a 5 diametri (50 metri).

A valle di tali considerazioni sono stati individuati 89 fabbricati e per ciascuno di questi sono stati effettuati sopralluoghi speditivi, acquisiti dati anagrafici e quindi stilate delle monografie contenenti le principali caratteristiche morfologiche e strutturali.

Nelle prossime pagine vengono allegate le 89 monografie sopra citate.

2 SCHEDE CENSIMENTO

ID	Indirizzo Edifici	Pag.
1	Via del Forte di San Giuliano 22	6
2	Corso Italia 22	10
3	Via del Forte di San Giuliano 4	13
4	Via Piero Gobetti 5	17
5	Via del Forte di San Giuliano 2	20
6	Via Piero Gobetti 5	24
7	Via Giuseppe Parini 25	27
8	Via Piero Gobetti 5	30
9	Via Piero Gobetti 5	33
10	Via Piero Gobetti 5	36
11	Via Piero Gobetti 5	39
12	Via Giuseppe Parini 25	42
13	Via Piero Gobetti 6	46
14	Via Piero Gobetti 8	50
15	Via Carlo Bosio 9	54
16	Via Carlo Bosio 8	58
17	Via Parini 26	63
18	Via Carlo Bosio 13-23	67
19	Via Carlo Bosio 6	71
20	Via Piero Gobetti 8A	75
21	Via Carlo Bosio 4A	79
22	Via Piero Gobetti 12	83
23	Via Carlo Bosio 4	87
24	Via Carlo Bosio 2D	91
25	Via Carlo Bosio 2	95
26	Via Carlo Bosio 2	99
27	Via Luigi Pirandello 2	103
28	Via Luigi Pirandello 6	107
29	Via Luigi Pirandello 4	111
30	Via Carlo Bosio 14	115
31	Via Luigi Pirandello 1	118
32	Via Luigi Pirandello 1	122
33	Via Luigi Pirandello 18	126
34	Via Luigi Pirandello 3-5	130
35	Giardini Carlo Alberto dalla Chiesa	134
36	Via F. Ricci 5	138
37	Via F. Ricci 5	141
38	Piazza Leonardo Da Vinci 11	145
39	Via F. Ricci 5	149
40	Via F. Ricci 6	152
41	Via Ettore Perosio 4-2	156
42	Via Ettore Perosio 1-3	160
43	Via Bocchella 2	164
44	Via Monte Zovetto 6	168
45	Via Federico Ricci 2	172
46	Via Pisa, 4	176
47	Via dei Tassorelli 1	180
48	Via dei Tassorelli 4-6	184
49	Via Monte Zovetto 3	188
50	Viale Francesco Gandolfi 1	192

51	Via dei Tassorelli 9	195
52	Via Monte Zovetto, 7A	199
53	Via Monte Zovetto 5-7	203
54	Via dei Tassorelli 18	207
55	Via dei Tassorelli 8-10	211
56	Via Rodi 11	215
57	Via Rodi 9	219
58	Via Dodecaneso 5	223
59	Via Dodecaneso, 14	227
60	Via Giuseppe Maria Crespi, 1	230
61	Via dei Tassorelli 15	234
62	Via Giuseppe Maria Crespi, 3	237
63	Via S. Martino, 12	241
64	Via S. Martino, 14	245
65	Via Angelo Scribanti, 3	249
66	Via Angelo Scribanti 2-4	253
67	Salita Superiore della Noce 37	257
68	Corso Europa 183	261
69	Salita Superiore della Noce, 39	265
70	Salita Superiore della Noce 5	269
71	Corso Europa, 199	273
72	Via Angelo Scribanti, 7	277
73	Salita Inferiore di S. Tecla 22	281
74	Salita Inferiore di S. Tecla 18-20	285
75	Via Francesco Saverio Mosso 4	289
76	Via Francesco Saverio Mosso 4	293
77	Via Piero Pinetti 39	297
78	Via Marengo 19C	301
79	Salita Ginestrato 18-20	305
80	Via Giovanni Daneo 1	309
81	Via Giovanni Daneo 3	313
82	Via Piero Pinetti 97-89	317
83	Via Piero Pinetti 84	321
84	Via Piero Pinetti 84	325
85	Via Giovanni Daneo, 2	329
86	Via Piero PinettI 86-92	333
87	Via RubaldoMerello 30-42	337
88	Via R. Merello 6-8	341
89	Via Gelasio Adamoli, 63	345

INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 1 - Via del Forte di San Giuliano 22




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via del Forte di San Giuliano 6-8-22	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	129-37	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza puntuale e Area Bellezze d'Insieme	Proprietario o altro referente:	

ED 1 - Via del Forte di San Giuliano 22- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1937	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	6+2	Tipo di fondazione:	*In corso di verifica*
Altezza fuori terra:	23m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 1 - Via del Forte di San Giuliano 24 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	5.00 m	Tipologia di fondazioni	*In corso di verifica*
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 25 metri dall'impronta dello scavo	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 1 - Via del Forte di San Giuliano 24 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 2 – Via Piero Gobetti 5




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Gobetti 5, Corso Italia 22r	Destinazione:	Strutture militari
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Militare
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza puntuale e Area Bellezze d'Insieme	Proprietario o altro referente:	

ED 2 – Via Piero Gobetti 5- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	Muratura
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Informazione non reperibile*
Numero dei piani fuori terra:	2+1	Tipo di fondazione:	*In corso di verifica*
Altezza fuori terra:	10m (7m il bastione)	Quadro lesionativo:	- (il bastione è parzialmente lesionato)
		FONTI:	
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017 (integrazione 20/12/2017)*	
(3) Valutazione critica			

ED 2 – Via Piero Gobetti 5 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	12.00 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	Il sedime del fabbricato è posto sull'impronta del tracciato.	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 3 - Via del Forte di San Giuliano 4




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via del Forte di San Giuliano 4-4B	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	325-37	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza puntuale e Area Bellezze d'Insieme	Proprietario o altro referente:	

ED 3 - Via del Forte di San Giuliano 4- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1937	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	6+1	Tipo di fondazione:	*In corso di verifica*
Altezza fuori terra:	19m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 3 - Via del Forte di San Giuliano 4 – POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	12.00 m	Tipologia di fondazioni	*In corso di verifica*
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 30 metri dall'impronta dello scavo	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 3 - Via del Forte di San Giuliano 4 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 4 - Via Piero Gobetti 5




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Gobetti 5, Corso Italia 22-36R	Destinazione:	Struttura militare
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Militare
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza puntuale e Area Bellezze d'Insieme	Proprietario o altro referente:	

ED 4 - Via Piero Gobetti 5- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:	No (dalle informazioni che è stato Possibile reperire in loco)	Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	3+1	Tipo di fondazione:	*In corso di verifica*
Altezza fuori terra:	13m	Quadro lesionativo:	-
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017 (20/12/2017)*	
(3) Valutazione critica			

ED 4 - Via Piero Gobetti 5 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	12.00 m	Tipologia di fondazioni	*In corso di verifica*
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 25 metri dall'impronta dello scavo	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 5 - Via del Forte di San Giuliano 2



DATI GENERALI			
Ingresso:	Via del Forte di San Giuliano 2	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	324-37	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza puntuale e Area Bellezze d'Insieme	Proprietario o altro referente:	

ED 5 - Via del Forte di San Giuliano 2- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1937	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5+1	Tipo di fondazione:	*In corso di verifica*
Altezza fuori terra:	17m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 5 - Via del Forte di San Giuliano 2 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	11.60 m	Tipologia di fondazioni	*In corso di verifica*
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 25 metri dall'impronta dello scavo	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 5 - Via del Forte di San Giuliano 2 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA








INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 6 - Via Piero Gobetti 5




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Piero Gobetti 5	Destinazione:	Struttura Militare
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Militare
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza puntuale e Area Bellezze d'Insieme	Proprietario o altro referente:	

ED 6 - Via Piero Gobetti 5- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	Muratura
Numero di piani interrati:	No (dalle informazioni che è stato Possibile reperire in loco)	Tipo di orizzontamento:	*Volte in muratura*
Numero dei piani fuori terra:	3+1	Tipo di fondazione:	*In corso di verifica*
Altezza fuori terra:	13m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017 (20/12/2017)*	
(3) Valutazione critica			

ED 6 - Via Piero Gobetti 5 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO




Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	13.00 m	Tipologia di fondazioni	*In corso di verifica*
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 25 metri dall'impronta dello scavo	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 7 - Via Giuseppe Parini 25- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	-	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	-
Numero dei piani fuori terra:	1	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	3m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			


ED 7 - Via Giuseppe Parini 25 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	15.00 m	Tipologia di fondazioni	-
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 15 metri dall'impronta dello scavo	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 7 - Via Giuseppe Parini 25 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA








INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 8 - Via Piero Gobetti 5




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Piero Gobetti 5	Destinazione:	Struttura militare
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Militare
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza puntuale	Proprietario o altro referente:	

ED 8 - Via Piero Gobetti 5- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	Muratura
Numero di piani interrati:	da 1 a 3 (terrazzato)	Tipo di orizzontamento:	*Informazione non reperibile*
Numero dei piani fuori terra:	1	Tipo di fondazione:	*dirette*
Altezza fuori terra:	da 3 a 8 m	Quadro lesionativo:	
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017 (integrazione 20/12/2017)*	
(3) Valutazione critica			

ED 8 - Via Piero Gobetti 5 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	24.40 m	Tipologia di fondazioni	-
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	Il sedime del fabbricato è posto sull'impronta del tracciato	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 9 – Piero Gobetti 5




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Piero Gobetti 5, Corso Italia 22,36R	Destinazione:	Struttura militare
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Militare
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza puntuale e Area Bellezze d'Insieme	Proprietario o altro referente:	

ED 9 – Piero Gobetti 5- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	3	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	9m	Quadro lesionativo:	
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 9 – Via Piero Gobetti 5 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	24.40 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	Il sedime del fabbricato è posto sull'impronta del tracciato	Quota d'imposta delle fondazioni	

FONTI:	
(1) Progetto	
(2) Informazioni - Indagini visive	
(3) Valutazione critica	

INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 10 – Via Piero Gobetti 5




DATI GENERALI			
Ingresso:	Corso Italia 22, 36R - Via Piero Gobetti 5	Destinazione:	Struttura militare
Dati catastali:		Tipo di proprietà:	Militare
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza puntuale e Area Bellezze d'Insieme	Proprietario o altro referente:	

ED 10 – Via Piero Gobetti 5- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali		
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	C.a.	
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*	
Numero dei piani fuori terra:	2	Tipo di fondazione:		
Altezza fuori terra:	7m	Quadro lesionativo:		
FONTI:				
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali				
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*		
(3) Valutazione critica				

ED 10 – Via Piero Gobetti 5 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	29.30 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 45 metri dall'impronta dello scavo	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 11 – Via Piero Gobetti 5




DATI GENERALI			
Ingresso:	Corso Italia 22, 36R - Via Piero Gobetti 5	Destinazione:	Struttura militare
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Militare
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza puntuale e Area Bellezze d'Insieme	Proprietario o altro referente:	

ED 11 – Via Piero Gobetti 5- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	2	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	7m	Quadro lesionativo:	
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 11 – Via Piero Gobetti 5 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	29.30 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 40 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 12 - Via Giuseppe Parini 25




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Giuseppe Parini 25-27-23	Destinazione:	Sanitaria
Dati catastali	74-32, 64-34	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza puntuale	Proprietario o altro referente:	

ED 12 - Via Giuseppe Parini 25- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1932-1935	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	3+1	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	15m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 12 - Via Giuseppe Parini 25 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	27.20 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 30 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 12 - Via Giuseppe Parini 25 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 13 - Via Piero Gobetti 6




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Piero Gobetti 6	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	188-52	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezze Individue	Proprietario o altro referente:	

ED 13 - Via Piero Gobetti 6- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1952	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	2	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	7m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 13 - Via Piero Gobetti 6 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	13.70 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 5 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 13 - Via Piero Gobetti 6 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 14 - Via Piero Gobetti 8




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Piero Gobetti 8	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	345-51	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezze individue	Proprietario o altro referente:	

ED 14 - Via Piero Gobetti 8- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1951	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	13m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 14 - Via Piero Gobetti 8 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	11.30 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 45 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			


ED 14 - Via Piero Gobetti 8 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 15 - Via Carlo Bosio 9




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Carlo Bosio 9-9A-11-26C-28-	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	147-25	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezze Individue	Proprietario o altro referente:	

ED 15 - Via Carlo Bosio 9- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1925	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	3	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	10m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 15 - Via Carlo Bosio 9 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	24.90 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è posto sull'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 15 - Via Carlo Bosio 9 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 16 - Via Carlo Bosio 8




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Carlo Bosio 8	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	339-25	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezze Individue	Proprietario o altro referente:	

ED 16 - Via Carlo Bosio 8- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1925	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	13m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 16 - Via Carlo Bosio 8 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	24.00 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è posto sull'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 16 - Via Carlo Bosio 8 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA










INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 17 - Via Giuseppe Parini 26




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Parini 26-27	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	Vincolo architettonico puntuale	Proprietario o altro referente:	

ED 17 - Via Giuseppe Parini 26- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4+1	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	15m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 17 - Via Giuseppe Parini 26 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	33.00 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 45 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 17 - Via Giuseppe Parini 26 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 18 - Via Carlo Bosio 13-23




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Carlo Bosio 13-15-17-19-21-23	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	651-61	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezze Individue	Proprietario o altro referente:	

ED 18 - Via Carlo Bosio 13-23- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1961	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	13m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 18 - Via Carlo Bosio 13-23 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	28.50 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 25 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 18 - Via Carlo Bosio 13-23 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 19 - Via Carlo Bosio 6




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Carlo Bosio 6-10	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	154-25	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezze Individue	Proprietario o altro referente:	

ED 19 - Via Carlo Bosio 6- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1925	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	13m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 19 - Via Carlo Bosio 6 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	22.20 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è tangente all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 19 - Via Carlo Bosio 6 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 20 - Via Piero Gobetti 8A




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Pietro Gobetti 8A	Destinazione:	Commerciale
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza puntuale	Proprietario o altro referente:	

ED 20 - Via Piero Gobetti 8A- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	1	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	4m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 20 - Via Piero Gobetti 8A - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	17.60 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 5 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 20 - Via Piero Gobetti 8A – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 21 - Via Carlo Bosio 4A




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Carlo Bosio 4A	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 21 - Via Carlo Bosio 4A- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	Muratura
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Informazione non reperibile*
Numero dei piani fuori terra:	1	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	3m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 21 - Via Carlo Bosio 4A - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	19.50 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è interno all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 21 - Via Carlo Bosio 4A – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 22 - Via Piero Gobetti 12




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Pietro Gobetti 12	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	409-51	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza puntuale	Proprietario o altro referente:	

ED 22 - Via Piero Gobetti 12- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1951	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	16m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 22 - Via Piero Gobetti 12 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	15.20 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 45 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 22 - Via Piero Gobetti 12 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 23 - Via Carlo Bosio 4




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Carlo Bosio 4	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	1276-57	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza puntuale	Proprietario o altro referente:	

ED 23 - Via Carlo Bosio 4- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1957	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	13m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 23 - Via Carlo Bosio 4 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	18.20 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è tangente all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 23 - Via Carlo Bosio 4 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 24 - Via Carlo Bosio 2D




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Carlo Bosio 2D	Destinazione:	-
Dati catastali		Tipo di proprietà:	-
Beni culturali e del paesaggio:		Proprietario o altro referente:	

ED 24 - Via Carlo Bosio 2D- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	-
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	-
Numero dei piani fuori terra:	-	Tipo di fondazione:	-
Altezza fuori terra:	-	Quadro lesionativo:	
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 24 - Via Carlo Bosio 2D - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	24.20 m	Tipologia di fondazioni	-
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è tangente all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 24 - Via Carlo Bosio 2D – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 25 - Via Carlo Bosio 2



DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Carlo Bosio 2	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	852-53	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 25 - Via Carlo Bosio 2- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	3	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	10m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo:*	
(3) Valutazione critica			

ED 25 - Via Carlo Bosio 2 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	15.10 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 25 - Via Carlo Bosio 2 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 26 - Via Carlo Bosio 2



DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Carlo Bosio 2	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 26 - Via Carlo Bosio 2- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	1	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	3m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 26 - Via Carlo Bosio 2 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	14.70 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 25 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 26 - Via Carlo Bosio 2 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 27 – Via Luigi Pirandello 2




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Luigi Pirandello 2	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	686-60	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 27 - Via Luigi Pirandello 2- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1960	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	16m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 27 - Via Luigi Pirandello 2 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	19.00 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è interno all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 27 - Via Luigi Pirandello 2 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 28 - Via Luigi Pirandello 6



DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Luigi Pirandello 6	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	1352-55 /114-57	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 28 - Via Luigi Pirandello 6- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1955	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	13m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 28 - Via Luigi Pirandello 6 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	21.20 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 15 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 28 - Via Luigi Pirandello 6 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 29 - Via Luigi Pirandello 4




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Luigi Pirandello 4	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	1751-55 / 114-57	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 29 - Via Luigi Pirandello 4- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1957	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	13m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 29 - Via Luigi Pirandello 4 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	21.20 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 10 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 29 - Via Luigi Pirandello 4 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA








INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 30 – Via Carlo Bosio 14



DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Carlo Bosio 14	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	2-23 / 53-27	Tipo di proprietà:	
Dati catastali		Proprietario o altro referente:	

ED 30 - Via Carlo Bosio 14- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1927	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	13m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			


ED 30 - Via Carlo Bosio 14 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	26.50 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 40 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 31 - Via Luigi Pirandello 1



DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Luigi Pirandello 1	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	55-69	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 31 - Via Luigi Pirandello 1- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1969	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	13m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 31 - Via Luigi Pirandello 1 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	21.00 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è interno all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 31 - Via Luigi Pirandello 1 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA








INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 32 - Via Luigi Pirandello 1



DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Luigi Pirandello 1	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 32 - Via Luigi Pirandello 1- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	-
Numero dei piani fuori terra:	1	Tipo di fondazione:	-
Altezza fuori terra:	2m	Quadro lesionativo:	
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 32 - Via Luigi Pirandello 1 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	21.00 m	Tipologia di fondazioni	-
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è tangente all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	-
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 32 - Via Luigi Pirandello 1 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 33 - Via Luigi Pirandello 18




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Luigi Pirandello 18	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	118-71	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 33 - Via Luigi Pirandello 18- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1971	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	3	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	10m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 33 - Via Luigi Pirandello 18 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	27.80 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 15 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 33 - Via Luigi Pirandello 18 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 34 - Via Luigi Pirandello 3-5




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Luigi Pirandello 3-5	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	154-71	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 34 - Via Luigi Pirandello 3-5- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1971	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	13m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 34 - Via Luigi Pirandello 3-5 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	24.90 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 34 - Via Luigi Pirandello 3-5 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 35 - Giardini Carlo Alberto Dalla Chiesa




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Luigi Pirandello 6	Destinazione:	Commerciale
Dati catastali	267-94	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 35 - Giardini Carlo Alberto Dalla Chiesa- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1994	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	-
Numero dei piani fuori terra:	0	Tipo di fondazione:	-
Altezza fuori terra:	-	Quadro lesionativo:	
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 35 - Giardini Carlo Alberto Dalla Chiesa - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	19.30 m	Tipologia di fondazioni	-
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è interno all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 35 - Giardini Carlo Alberto Dalla Chiesa – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 36 - Via F. Ricci 5




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Federico Ricci 5	Destinazione:	
Dati catastali	432-25	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza individua puntuale	Proprietario o altro referente:	

ED 36 - Via F. Ricci 5- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1925	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	2	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	7m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 36 - Via F. Ricci 5 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	25.30 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 40 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 37 - Via F. Ricci 5




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Federico Ricci 5	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	339-73 / 21-19	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza invidua puntuale	Proprietario o altro referente:	

ED 37 - Via F. Ricci 5- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1919	Tipo di struttura:	Muratura
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Informazione non reperibile*
Numero dei piani fuori terra:	3	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	10m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 37 - Via F. Ricci 5 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	32.40 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 5 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 37 - Via F. Ricci 5 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 38 - Piazza Leonardo Da Vinci 11




DATI GENERALI			
Ingresso:	Piazza Leonardo Da Vinci 11 – Via Federico Ricci 7	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	489-50	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 38 - Piazza Leonardo Da Vinci 11- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1950	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	6	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	19m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 38 - Piazza Leonardo Da Vinci 11- POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	36.00 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 15 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 38 - Piazza Leonardo Da Vinci 11 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 39 - Via F. Ricci 5




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Federico Ricci 5	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	41-21	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza individua puntuale	Proprietario o altro referente:	

ED 39 - Via F. Ricci 5- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1921	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	2	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	6m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 39 - Via F. Ricci 5 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	31.10 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è interno all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 40 - Via Ricci 6



Ingresso:	Via Pisa 1 – 1A, Via Federico Ricci 6	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	173-40	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 40 - Via Ricci 6- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1940	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	16m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 40 - Via Ricci 6 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	28.50 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è interno all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 40 - Via Ricci 6 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 41 - Via Ettore Perosio 4-2



DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Ettore Perosio 4-2	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	406-47	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 41 - Via Ettore Perosio 2-4- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1947	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	6	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	19m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 41 - Via Ettore Perosio 2-4 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	28.50 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è interno all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 41 - Via Ettore Perosio 2-4 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 42 - Via Ettore Perosio 1-3



DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Ettore Perosio 1-3	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	960-53	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 42 - Via Ettore Perosio 1-3 - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1953	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	7	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	22m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 42 - Via Ettore Perosio 1-3 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	32.60 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 42 - Via Ettore Perosio 1-3 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 43 - Via Bocchella 2



DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Bocchella 2	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	569-49	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 43 - Via Bocchella 2- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1949	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	6	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	20m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 43 - Via Bocchella 2 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO




Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	27.60 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è interno all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 43 - Via Bocchella 2 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 44 - Via Monte Zovetto 6



DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Monte Zovetto 6	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	26-16 / 78-23	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 44 - Via Monte Zovetto 6- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1916 -1923	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	16m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 44 - Via Monte Zovetto 6 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	33.60 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 25 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 44 - Via Monte Zovetto 6 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 45 - Via Federico Ricci 2



DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Federico Ricci 2	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	173-31 / 133-29	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 45 - Via Federico Ricci 2- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1931 - 1929	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	7	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	22m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			


ED 45 - Via Federico Ricci 2 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	23.70 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 25 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 45 - Via Federico Ricci 2 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 46 - Via Pisa 4




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Pisa 4	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	225-62	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 46 - Via Pisa 4- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1962	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:	1	Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	12m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 46 - Via Pisa 4 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	32.40 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 30 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			


ED 46 - Via Pisa 4 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 47 - Via dei Tassorelli 1



DATI GENERALI			
Ingresso:	Via dei Tassorelli 4-6-6A	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	472-60	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 47 - Via dei Tassorelli 1 - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1960	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4+1	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	14m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 47 - Via dei Tassorelli 1 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	40.40 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 5 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 47 - Via dei Tassorelli 1 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 48 - Via dei Tassorelli 4-6



DATI GENERALI			
Ingresso:	Via dei Tessorelli 4-6-6A	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	331-62	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 48 - Via dei Tassorelli4-6 - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1962	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:	1	Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	16m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 48 - Via dei Tassorelli 4-6- POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	41.40 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è interno all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 48 - Via dei Tassorelli 4-6- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 49 - Via Monte Zovetto 3



DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Monte Zovetto 3	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	102-29	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 49 - Via Monte Zovetto 3- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1929	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5+1	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	17m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 49 - Via Monte Zovetto 3 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	33.80 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è tangente all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 49 - Via Monte Zovetto 3 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 50 - Viale Francesco Gandolfi 65-67




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via le Francesco Gandolfi 65-67	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	92-69	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 50 - Viale Francesco Gandolfi 65-67 - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1969	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	13m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 28/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 50 - Viale Francesco Gandolfi 65-67 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	48.70 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 51 - Via dei Tassorelli 9A




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via dei Tessarelli 9A	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	7-30	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 51 - Via dei Tassorelli 9A- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1930	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	17m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 51 - Via dei Tassorelli 9A- POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	43.50 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è interno all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 51 - Via dei Tassorelli 9A – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 52 Via Monte Zovetto 7A




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Monte Zovetto 7A	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	1039-55	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 52 Via Monte Zovetto 7A- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1955	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	6	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	19m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 52 Via Monte Zovetto 7A - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	35.10 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è tangente all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 52 Via Monte Zovetto 7A – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 53 - Via Monte Zovetto 5-7




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Monte Zovetto 5-7	Destinazione:	Edificio scolastico
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Pubblico
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza puntuale	Proprietario o altro referente:	

ED 53 - Via Monte Zovetto 5-7- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	13m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 53 - Via Monte Zovetto 5-7 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	33.90 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 53 - Via Monte Zovetto 5-7 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA









INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 54 - Via dei Tassorelli 18




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via dei Tassorelli 18	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 54 - Via dei Tassorelli 18- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	2	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	7m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 54 - Via dei Tassorelli 18 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	46.70 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è tangente all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 54 - Via dei Tassorelli 18 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 55 - Via dei Tassorelli 8-10




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via dei Tessorelli 8-10	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 55 - Via dei Tassorelli 8-10 - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	3	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	10m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 55 - Via dei Tassorelli 8-10 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO




Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	46.70 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è interno all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 54 - Via dei Tassorelli 18 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 56 - Via Rodi 11



DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Rodi 11	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	341-1929	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 56 - Via Rodi 11- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO




Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1929	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	17m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 56 - Via Rodi 11– DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





ED 56 - Via Rodi 11 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	40.50 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 10 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 57 - Via Rodi 9




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Rodi 9	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	157-1925	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 57 - Via Rodi 9- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1925	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	6	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	19m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	

ED 57 - Via Rodi 9 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	40.50 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 57 - Via Rodi 9 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 58 - Via Dodecaneso 5




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Dodecaneso 5 – Via dei Tassorelli 20	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 58 - Via Dodecaneso 5- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	Muratura
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Informazione non reperibile*
Numero dei piani fuori terra:	3	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	8m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 58 - Via Dodecaneso 5 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO




Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	50.00 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è tangente all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 58 - Via Dodecaneso 5 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 59 - Via Dodecaneso 14




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Dodecaneso 14	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	411-71	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 59 - Via Dodecaneso 14- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1971	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	16	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 59 - Via Dodecaneso 14 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	49.10 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 45 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			


INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 60 - Via Giuseppe Maria Crespi 1




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Giuseppe Maria Crespi 1	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	174-1930	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 60 - Via Giuseppe Maria Crespi 1- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1930	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	16m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 60 - Via Giuseppe Maria Crespi 1 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	39.30 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 25 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 60 - Via Giuseppe Maria Crespi 1 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 61 - Via dei Tassorelli 15




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via dei Tassorelli 15	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	583-52	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 61 - Via dei Tassorelli 15- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1952	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	13m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 61 - Via dei Tassorelli 15- POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	51.50 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è interno all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 62 - Via Giuseppe Maria Crespi 3




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Giuseppe Maria Crespi 3	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	110-1935	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 62 - Via Giuseppe Maria Crespi 3- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1935	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	16m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 62 - Via Giuseppe Maria Crespi 3 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	40.60 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 40 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 62 - Via Giuseppe Maria Crespi 3 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA









INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 63 - Via San Martino 12




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via San Martino 12	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	446-1930	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 63 - Via San Martino 12- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1930	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	16m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 63 - Via San Martino 12 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	51.80 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 15 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 63 - Via San Martino 12 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 64 - Via San Martino 14




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via San Martino 14	Destinazione:	Struttura Militare
Dati catastali	276-1937	Tipo di proprietà:	Militare
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 64 - Via San Martino 14- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1937	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	3+1 (una parte 2+1)	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	12m (una parte 9m)	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 64 - Via San Martino 14 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	51.80 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è interno all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 64 - Via San Martino 14 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA









INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 65 - Via Angelo Scribanti 3




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Angelo Scribanti 3-3A	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	636-1957	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 65 - Via Angelo Scribanti 3- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1957	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5+2	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	20m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 65 - Via Angelo Scribanti 3 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	51.50 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 30 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 65 - Via Angelo Scribanti 3 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 66 - Via Angelo Scribanti 2-4




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Angelo Scribanti 2 -4 - 39B - 39C	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	410-79 / 369-88	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 66 - Via Angelo Scribanti 2-4- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1979 - 1988	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	6+2	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	25	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 66 - Via Angelo Scribanti 2-4 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	48.20 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è interno all'impronta del tracciato*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 66 - Via Angelo Scribanti 2-4 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 67 - Salita Superiore della Noce 37




DATI GENERALI			
Ingresso:	Salita superiore della Noce 39	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	596-63	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 67 - Salita Superiore della Noce 37- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1963	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:	1	Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	16	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 67 - Salita Superiore della Noce 37 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	48.20 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 10 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 67 - Salita Superiore della Noce 37 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 68 - Corso Europa 183




DATI GENERALI			
Ingresso:	Corso Europa 169-195	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	214-61	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 68 - Corso Europa 183 - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1961	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:	1	Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	6	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	17	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 68 - Corso Europa 183 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	48.2 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 68 - Corso Europa 183 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 69 - Salita Superiore della Noce 39




DATI GENERALI			
Ingresso:	Salita superiore della Noce 39	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	604-63	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 69 - Salita Superiore della Noce 39- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1963	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5+1	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	17m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 69 - Salita Superiore della Noce 39 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	46.50 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 5 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 69 - Salita Superiore della Noce 39 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 70 – Salita Superiore della Noce 5




DATI GENERALI			
Ingresso:	Salita Superiore della Noce 5	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	57-53 / 182-54 / 1052-51	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 70 - Salita Superiore della Noce 5- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1951	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	6	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	17m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 70 - Salita Superiore della Noce 5 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO




Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	43.20 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 10 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 70 - Salita Superiore della Noce 5 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 71 - Corso Europa 199




DATI GENERALI			
Ingresso:	Corso Europa 199-197	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	255-63	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 71 - Corso Europa 199- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1963	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5+2	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	20m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 71 - Corso Europa 199 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	50.30 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 71 - Corso Europa 199 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA








INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 72 - Via Angelo Scribanti 7




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Angelo Scribanti 7,Corso Europa 201-207	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	379-63 / 1063-61	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 72 - Via Angelo Scribanti 7- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1961	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	6	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	19m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 72 - Via Angelo Scribanti 7 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	47.80 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 72 - Via Angelo Scribanti 7 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 73 - Salita Inferiore di Santa Tecla 22




DATI GENERALI			
Ingresso:	Salita Inferiore di Santa Tecla 22-24	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	74-1902	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 73 - Salita Inferiore di Santa Tecla 22- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1902	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5+2	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	22m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 73 - Salita Inferiore di Santa Tecla 22 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	46.90 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 73 - Salita Inferiore di Santa Tecla 22 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





4



INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 74 - Salita Inferiore di Santa Tecla 18-20




DATI GENERALI			
Ingresso:	Salita Inferiore di Santa Tecla 18-20	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	54-1901	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 74 - Salita Inferiore di Santa Tecla 18-20- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1901	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4+1	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	15m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 74 - Salita Inferiore di Santa Tecla 18-20 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	46.50 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 74 - Salita Inferiore di Santa Tecla 18-20 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA









INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 75 – Via Francesco Saverio Mosso 4




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Francesco Saverio Mosso 4	Destinazione:	Ospedaliera
Dati catastali	900-58 / 194-73	Tipo di proprietà:	Pubblico
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza puntuale e Area Bellezze d'Insieme	Proprietario o altro referente:	

ED 75 - Via Francesco Saverio Mosso 4 - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1958	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	3	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	10m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo:*	
(3) Valutazione critica			

ED 75 - Via Francesco Saverio Mosso 4- POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	47.60 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			


ED 75 - Via Francesco Saverio Mosso 4 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA






INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 76 – Via Francesco Saverio Mosso 4




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Francesco Saverio Mosso 4	Destinazione:	Ospedaliera
Dati catastali	920-59 / 180/91	Tipo di proprietà:	Pubblica
Beni culturali e del paesaggio:	Bellezza puntuale e Area Bellezze d'Insieme	Proprietario o altro referente:	

ED 76 Via Francesco Saverio Mosso 4- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1959	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	13+2	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	44m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			


ED 76 Via Francesco Saverio Mosso 4 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	48.40 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 76 Via Francesco Saverio Mosso 4 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 77 - Via Piero Pinetti 39




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Piero Pinetti 39	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	1452-57 / 1206-56	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 77 - Via Piero Pinetti 39- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1956	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	3+2	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	14m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 77 - Via Piero Pinetti 39 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	65.60 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 77 - Via Piero Pinetti 39 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 78 – Via Marengo 19C




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Marengo 19C	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	900-61	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 78 - Via Marengo 19C - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO




Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1961	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	9	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	28m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 78 - Via Marengo 19C - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	47.00 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 78 - Via Marengo 19C – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 79 - Salita Ginestrato 22-30




DATI GENERALI			
Ingresso:	Salita Ginestrato 22-30	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 79 - Salita Ginestrato 22-30 - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	13m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 79 - Salita Ginestrato 22-30 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	45.00 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 79 - Salita Ginestrato 22-30 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 80 - Via Giovanni Daneo 1




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Giovanni Daneo 1	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	97-04	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 80 - Via Giovanni Daneo 1 - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1904	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	3	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	10m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 80 - Via Giovanni Daneo 1 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	49.00 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 80 - Via Giovanni Daneo 1 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 81 Via Giovanni Daneo 3




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Giovanni Daneo 3	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	78-62 / 165-45	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 81 Via Giovanni Daneo 3- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1945	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	7	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	22m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 81 Via Giovanni Daneo 3 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	49.00 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 81 Via Giovanni Daneo 3 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 82 - Via Piero Pinetti 97-89




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Piero Pinetti 97-89	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	40-911	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 82 - Via Piero Pinetti 97-89- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1911	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4 (una parte da 1 piano)	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	13m (una parte 3m)	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 82 - Via Piero Pinetti 97-89 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	48.10 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 82 - Via Piero Pinetti 97-89 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 83 - Via Piero Pinetti 84




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Piero Pinetto 84	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 83 - Via Piero Pinetti 84- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	13m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 83 - Via Piero Pinetti 84 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	47.00 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 83 - Via Piero Pinetti 84 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 84 - Via Piero Pinetti 84




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Piero Pinetti 84	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	857-59	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 84 - Via Piero Pinetti 84- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1959	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	5	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	14m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 84 - Via Piero Pinetti 84 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	47.00 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 84 - Via Piero Pinetti 84 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 85 - Via Giovanni Daneo 2




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Giovanni Daneo 2	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 85 - Via Giovanni Daneo 2- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:		Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	3	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	14m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 85 - Via Giovanni Daneo 2 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	39.70 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 85 - Via Giovanni Daneo 2 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 86 - Via Piero Pinetti 86-92




DATI GENERALI			
Ingresso:	Vis Piero Pinetti 86-92	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	37-22 / 40-1892	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 86 - Via Piero Pinetti 86-92- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO




Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1922	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	6 (una parte da 1 piano)	Tipo di fondazione:	
Altezza fuori terra:	17m (una parte 3m)	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 86 - Via Piero Pinetti 86-92 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	47.00 m	Tipologia di fondazioni	
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 86 - Via Piero Pinetti 86-92 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 87 - Via Rubaldo Merello 30-42




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Rubaldo Merello 30-42	Destinazione:	Residenziale
Dati catastali	453-81	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 87 - Via Rubaldo Merello 30-42- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1981	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:	1	Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	6	Tipo di fondazione:	*Micropali*
Altezza fuori terra:	17m	Quadro lesionativo:	No
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 87 - Via Rubaldo Merello 30-42 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	24.00 m	Tipologia di fondazioni	*Micropali*
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	*In corso di verifica*
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 87 - Via Rubaldo Merello 30-42 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 88 - Via R. Merello 6-8




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Rubaldo Merello 6-8	Destinazione:	Commerciale
Dati catastali	478-86	Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 88 - Via R. Merello 6-8- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1986	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	*Solai laterocementizi*
Numero dei piani fuori terra:	4+1	Tipo di fondazione:	*In corso di verifica*
Altezza fuori terra:	15m	Quadro lesionativo:	
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 88 - Via R. Merello 6-8 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	8.80 m	Tipologia di fondazioni	*In corso di verifica*
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 88 - Via R. Merello 6-8 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INTERAZIONE OPERE - EDIFICI - SCHEDA DI CENSIMENTO

ED 89 - Via Gelasio Adamoli 63




DATI GENERALI			
Ingresso:	Via Gelasio Adamoli 63	Destinazione:	Impianto sportivo
Dati catastali		Tipo di proprietà:	Privata
Beni culturali e del paesaggio:	N/A	Proprietario o altro referente:	

ED 89 - Via Gelasio Adamoli 63- CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



Caratteristiche morfologiche		Caratteristiche Strutturali	
Anno di costruzione:	1990	Tipo di struttura:	C.a.
Numero di piani interrati:		Tipo di orizzontamento:	-
Numero dei piani fuori terra:	-	Tipo di fondazione:	-
Altezza fuori terra:	-	Quadro lesionativo:	
FONTI:			
(1) Progetto - Rilievi - Indagini documentali			
(2) Informazioni - Indagini visive		*Data sopralluogo: 29/11/2017*	
(3) Valutazione critica			

ED 89 - Via Gelasio Adamoli 63 - POSIZIONE FABBRICATO IN RELAZIONE AL TRACCIATO



Caratteristiche del tracciato		Caratteristiche del fabbricato	
Profondità tracciato (copertura):	4.40 m	Tipologia di fondazioni	-
Rapporto di posizione tra edificio e tracciato:	*Il sedime del fabbricato è esterno al tracciato, disposto ad una distanza minima di circa 35 metri dall'impronta dello scavo*	Quota d'imposta fondazioni:	-
FONTI:			
(1) Progetto			
(2) Informazioni - Indagini visive			
(3) Valutazione critica			

ED 89 - Via Gelasio Adamoli 63 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

