arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0030185.09-10-2024.h.14:00

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.ma
Regione Liguria
Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
protocollo@pec.regione.liguria.it
via.certificata@cert.regione.liguria.it

C.A Dott. F. Ciamberlano
federica.cianberlano@regione.liguria.it

OGGETTO: **Contributo Arpal VIA n. V451 – Procedimento di VIA sul progetto di "impianto eolico avente potenza pari a 9 MW, composto da tre aerogeneratori aventi potenza pari a 3 MW cadauno, e relative opere di connessione alla rete, nei Comuni di Savona, loc. Piandelmelo e Cairo Montenotte (SV)"** - Proponente: *BH Wind S.r.l.*

In riferimento alla nota n. Prot-2024-1445616 del 20.09.2024 assunta in ARPAL al n. prot. Nr. 028145 del 23.09.2024, con oggetto: "*V451 – Espressione della VIA Regionale riguardo al progetto denominato: Realizzazione di un impianto eolico avente potenza pari a 9 MW, composto da tre aerogeneratori aventi potenza pari a 3 MW cadauno, e relative opere di connessione alla rete, nei Comuni di Savona, loc. Piandelmelo e Cairo Montenotte (SV). Proponente: BH Wind S.r.l. VIA Regionale - Delibera n° 7/2024, art. 17 c. 4bis L.R. n. 29/2017. Richiesta parere conclusivo, comprensivo delle integrazioni, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato alla Delibera n.7/24*." si trasmettono a seguire le osservazioni a fini delle valutazioni delle tematiche ambientali prese in esame.

BIODIVERSITA'

Per le valutazioni della tematica in oggetto si rinvia integralmente al parere riportato in allegato "*All.1 V451_Eolico_Rocca_Adelasia_Biodiv__signed*"

RUMORE

In merito alla matrice rumore, esaminata la documentazione integrativa prevenuta, si ritiene di confermermare quanto già epresso con il precedente parere ovvero prevedere nell'atto autorizzativo per la fase di esercizio del parco eolico le seguenti prescrizioni in materia di rumore:

1. a seguito dell'entrata in esercizio del parco eolico dovrà essere realizzata, a oneri e cura del Proponente, una valutazione fonometrica di verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
2. le misure di cui sopra dovranno essere condotte tenendo conto delle indicazioni normative di cui al D.M. Ambiente 16.03.1998 ("Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico") e al D.M. MiTE 01.06.2022

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it , pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA ISO 45001
aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1933024
del 09/10/2024

("Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico"), per quanto rispettivamente applicabili;

3. i risultati della suddetta valutazione dovranno essere trasmessi dal Proponente ai Comuni competenti per territorio;
4. in caso di rilevazione di non conformità rispetto a uno o più dei valori limite normativi, il Proponente dovrà trasmettere tempestivamente agli Enti competenti gli esiti dei rilievi e, secondo tempi e indicazioni dagli stessi stabiliti, un programma di azioni idonee a ridurre la situazione a conformità; per l'individuazione di massima degli eventuali interventi mitigativi si dovrà tenere conto di quanto espresso in materia dal sopracitato D.M. MiTE 01.06.2022.

GESTIONE MATERIALI

In merito alla tematica in oggetto si prende atto che nella nota di riscontro alle richieste di integrazioni il proponente suggerisce alcune modifiche progettuali (eliminazione di un aerogeneratore e una nuova disposizione delle piazzole degli aerogeneratori WTG02 e WTG03). Tale ipotesi di modifica progettuale è stata presentata a livello di proposta anche nell'ottica di facilitare dal punto di vista amministrativo ed operativo la gestione delle terre e rocce da scavo.

In ragione dei due scenari progettuali possibili l'esame della documentazione pervenuta è stata svolta considerando parallelamente entrambe le soluzioni, valutate nel parere tecnico allegato, *All. 2 ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.2024.0028145*, a cui si rimanda integralmente.

Si resta disponibili ad ulteriori chiarimenti necessari.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica e
Coordinamento Valutazioni Ambientali
(Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da

MARCO BARBIERI

CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

ALLEGATI:

- All.1 V451_Eolico_Rocca_Adelasia_Biodiv__signed
- All. 2 ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.2024.0028145

Estensore Provvedimento: T.Sammartano con i contributi di E.Pertici, V.Tomei, D.Caracciolo, F.Debarbieri, A.Conte.