COMUNE di SAVONA

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
U.O. AMBIENTE

doc. interno

CLASSIFICAZIONE 06-09 - 2024/42.15

Prot. Numero: 50027 del 13/06/2024

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 13/06/2024 15:18:31 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Registro di Protocollo Generale: 2024 / 50027 del 13/06/2024

Alla cortese attenzione del

SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI

U.O. PIANIFICAZIONE

SEDE

OGGETTO: V451 - ESPRESSIONE DELLA VIA REGIONALE RIGUARDO AL PROGETTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO AVENTE POTENZA PARI A 9 MW, COMPOSTO DA TRE AEROGENERATORI AVENTI POTENZA PARI A 3 MW CADAUNO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE NEI COMUNI DI SAVONA LOC. PIANDELMELO E CAIRO MONTENOTTE". VIA REGIONALE - DELIBERA N 7/2024 ART. 17 COMMA 4BIS, COMMA 4 BIS L.R. N° 29/2017. AVVIO FASE PUBBLICA E COMUNICAZIONE PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE PER PROCEDIMENTO AI SENSI DEL PUNTO 6 DELL'ALLEGATO ALLA DELIBERA: RISCONTRO VOSTRA NOTA PG 38764 DEL 10 MAGGIO 2024 PER RICHIESTA INTEGRAZIONI PROGETTUALI/ ESPRESSIONE PARERE ISTRUTTORIO DI COMPETENZA.

Da un esame della documentazione progettuale allegata all'istanza di VIA Regionale inoltrata dalla Società BH Wind s.r.l, per quanto di competenza dello Scrivente Settore Lavori Pubblici e Ambiente, si rappresenta quanto segue.

ACUSTICA

Da un esame della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico *"Rel. 06 Studio di fattibilità Acustica"* a firma del TCAA Massimo Cappellini si rileva, in primo luogo, che l'attività in progetto risulta inserirsi, con particolare riferimento alla vigente

Zonizzazione Acustica Comunale, in classe III per quanto riguarda l'aerogeneratore identificato nella relazione come "SA1" e classe II per i restanti aerogeneratori "SA2" e "SA3" . Il rumore emesso dalle turbine eoliche pertanto, si ritiene non compatibile con i limiti di emissione e assoluti di immissione stabiliti dalle suddette classi. La relazione risulta inoltre carente di una prima valutazione in merito ad una proposta di Variante alla Zonizzazione Acustica comunale vigente che preveda l'accostamento di zone con differenza di limite assoluto diurno in termini di pressione sonora non superiore a 5 dB(A) come definito dall'art. 4 della D.G.R n° 1585 del 23-12-1999.

Oltre a quanto sopra riportato che rappresenta requisito e condizione fondamentale per la realizzazione dell'intervento risulta necessario approfondire il documento progettuale con i seguenti aspetti:

1. A integrazione e supporto dei livelli desunti dal modello di calcolo sviluppato si chiede di fornire su base cartografica una mappatura acustica (che tenga anche conto delle quote altimetriche dei ricettori considerati e degli aerogeneratori) dei livelli sonori attesi in corrispondenza degli aerogeneratori e dei ricettori considerati,
2. Individuazione e rappresentazione di insieme degli aerogeneratori e ricettori esposti su estratto della Zonizzazione Acustica Comunale e Ortofotocarta con indicazione della distanza di ogni Ricettore dagli Aerogeneratori,
3. Integrazione dati dimensionali (altezza ecc...) degli aerogeneratori nella tabella riportante le coordinate e la potenza acustica,
4. Specifico riferimento e descrizione metodologia della campagna di rilevamento fonometrico in conformità al Decreto 1 giugno 2022 *"Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico",*
5. Nell'elaborato progettuale Tavola 03.a - Corografia su DB Geotopografico in prossimità degli aerogeneratori SA1 e SA2 risultano visibili altri due manufatti. Si chiedono pertanto approfondimenti fonometrici anche in questi potenziali ricettori in virtù del comma 1 lett. K dell'articolo 2 del Decreto di cui al punto 4,
6. Tabella riassuntiva con esplicita verifica del livello di emissione, immissione, differenziale, presso ogni Ricettore con indicazione della classe acustica di appartenenza,
7. Prima valutazione dell'impatto acustico del cantiere.

TERRE ROCCE DA SCAVO

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 13/06/2024 15:18:31 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Registro di Protocollo Generale: 2024 / 50027 del 13/06/2024

Esaminata la documentazione trasmessa e il contributo ARPAL, si rinnova la richiesta, già formulata dalla Regione Liguria, di integrazione, mediante la presentazione del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo ai sensi della normativa vigente in materia.

OPERE A VERDE

Da un esame degli elaborati progettuali, gli stessi risultano carenti al fine di un parere in merito. In particolare necessita che sia presentata una relazione circa la sistemazione del verde, apposito elaborato grafico con indicazione delle essenze esistenti e in progetto e Relazione tecnica specifica redatta a cura di professionista iscritto al Collegio dei Periti Agrari o all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, ai sensi ed in conformità dell'art. 22 comma 11 – 12 – 14 – 15 – 16, del *"REGOLAMENTO DELLA CONVIVENZA CIVILE E CARTA ETICA"* esecutivo dal 26 marzo 2018.

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Al fine della valutazione di competenza, necessita la presentazione di specifica perizia geologica e geotecnica, piante e sezioni in scala adeguata sia dei aerogeneratori (opere di fondazione) che per le strade di accesso al cantiere, e per le opere che saranno mantenute in essere per la manutenzione, si chiede altresì di specificare il sistema per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE
Ing. Marco Delfino

DELFINO MARCO

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
in data 13/06/2024 15:18:21



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 13/06/2024 15:18:31 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Registro di Protocollo Generale: 2024 / 50027 del 13/06/2024