REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/89

Allegati: -

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: V457 Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex DGR n. 7/2024 e art. 17 c. 4bis l.r. n. 29/2017, relativo al progetto di Impianto eolico costituito da 6 Aerogeneratori denominato 'BRIC SURITE'. In comune di Cairo Montenotte (SV). *Verifica completezza e adeguatezza documentazione ex punto 3 Allegato 1 alla DGR 7/2024*

In riscontro alla nota di codesto Settore Prot-2024-0661597 del 28.05.2024, successivamente integrata con nota Prot-2024-0796744 del 7.06.2024, con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.

Il progetto da realizzarsi riguarda l'installazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica in località Bric Surite, nei territori comunali di Cairo Montenotte e Altare, costituito da n. 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,5 MW, alti 112 metri, e con rotore avente diametro pari a 136 metri, per un totale di 27 MW. Il progetto era stato già sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, nell'ambito della quale lo scrivente Settore aveva rilevato alcune assunzioni poco cautelative nella valutazione previsionale di impatto acustico, evidenziate nella precedente nota Prot-2023-1474320 del 6.11.2023.

La valutazione di impatto acustico allegata allo SIA della procedura di VIA in oggetto presenta le medesime assunzioni, in particolare, oltre all'attenuazione per divergenza geometrica dovuta alla distanza tra la sorgente sonora e il ricettore, il tecnico estensore ha tenuto conto di ulteriori attenuazioni correlate alle condizioni ambientali (assorbimento atmosferico, suolo, vegetazione, ecc.), stimando un'attenuazione complessiva di 20 dB. La valutazione

contiene una descrizione generale delle attenuazioni diverse da quella geometrica (impedenza acustica dell'aria, assorbimento atmosferico, ecc.), ma non dettaglia le caratteristiche specifiche dell'area di studio utilizzate nel calcolo di tali attenuazioni e non motiva i dati di input utilizzati nella formula di calcolo; non fa riferimento inoltre ad algoritmi di calcolo allineati con standard tecnici riconosciuti (es. UNI ISO 9613-2:2006 Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - Parte 2: Metodo generale di calcolo).

Si richiede pertanto di rivedere la valutazione di impatto acustico alla luce delle considerazioni sopra esposte.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 12-06-
2024 12:13:31
Certificato valido
dal 25-06-2023
al 25-06-2026