PROVINCIA DI SAVONA

Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio ATO e Servizi Ambientali

Prot. n.
(citare nella risposta)

Classifica 2.13.4 - 11/2023

Savona, data del protocollo

Alla Direzione Generale
Servizio Procedimenti Concertativi
- SEDE -

Oggetto: V457 Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex DGR n. 7/2024 e art. 17 c. 4bis l.r. n. 29/2017, relativo al progetto di Impianto eolico costituito da 6 Aerogeneratori denominato 'BRIC SURITE'. In comune di Cairo Montenotte (SV) ed Altare.
Proponente: DA1 S.r.l.
Verifica completezza e adeguatezza documentazione ex punto 3 Allegato 1 alla DGR 7/2024. Pratica PRC - 5247

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Chiara Vacca.
Protocollo n. 0027219/2024 del 05/06/2024

COMPARTO BIODIVERSITA'

Vista la documentazione pervenuta con prot. n. 25788 del 28/05/2024 inerente il progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico composto da sei aerogeneratori nel Comune di Cairo Montenotte (SV), oggetto di VIA regionale (fase di Verifica completezza e adeguatezza documentazione ex punto 3 Allegato 1 alla DGR 7/2024);

Considerate la Z.S.C. IT1322304 "Rocca dell'Adelasia" e la Riserva naturale regionale dell'Adelasia, aree interessate indirettamente dalla progettazione;

Considerato che la Provincia di Savona in qualità di Ente gestore del sito Natura 2000 e della Riserva ha provveduto all'Adozione del Piano di Gestione integrato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 37 del 28/09/2023 "Adozione del Piano di Gestione integrato della Z.S.C. IT1322304 "Rocca dell'Adelasia" e della Riserva naturale regionale dell'Adelasia";

In relazione alla verifica della completezza e adeguatezza della documentazione, pur rilevando che il progetto è localizzato esternamente rispetto alla Z.S.C. e alla Riserva, precedentemente citate, si evidenzia l'incidenza dell'opera rispetto alle SPECIE TARGET DI CONSERVAZIONE definite nell'ambito del Piano di Gestione integrato dell'Adelasia (PDGI).

Con la finalità di esplicitare quanto sopra richiamato, si riportano le indicazioni dal Piano di gestione integrato (PDGI) che dichiara espressamente quanto segue: *"va totalmente scoraggiata qualsiasi iniziativa di nuove progettazioni di impianti eolici in un buffer di almeno 5 km dal perimetro dell'area oggetto del PDGI"* per garantire la conservazione delle specie TARGET sopra menzionate.

PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12 – 17100 Savona
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269
PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it
C.F. 00311260095

Dirigente di Settore
Responsabile del Servizio
E-mail Responsabile del Servizio

www.provincia.savona.it

Ing. Chiara Vacca
Ing. Daniele Lisena (tel. 0198313339)
d.lisena@provincia.savona.it
Orario: dal lunedì al venerdì – ore 10,00/12,30
martedì e giovedì – ore 15,30/17,30

Si tratta nello specifico di 2 specie ornitiche (Biancone e Falco pecchiaiolo), codificate dal PDGI come TARGET, elencate nell'Allegato I della Direttiva Uccelli per le quali il Piano di Gestione integrato ha messo in evidenza la pressione esercitata dalla produzione di energia eolica di livello alto, nel caso del Biancone e di livello medio per il Falco pecchiaiolo.

Nell'ambito del PDGI (QC Relazione illustrativa – parte prima) sono state evidenziate le aree di possibile sorvolo delle specie e quelle di distribuzione che si pongono in prossimità della localizzazione degli aerogeneratori a progetto (Figura 37 relativa a falco pecchiaiolo e Figura 39 relativa a biancone);

Analoga indicazione è stata formulata anche nei confronti del chirottero Rinolofo maggiore, SPECIE TARGET, elencata nell'Allegato II della Direttiva Habitat per cui il livello di pressione esercitata dalla produzione di energia eolica è stata giudicata alta.

Ne consegue pertanto che la localizzazione degli aerogeneratori in progetto non risulta compatibile rispetto alla tutela dei valori conservazionistici della Z.S.C. "Rocca dell'Adelasia" e della Riserva naturale regionale, evidenziati precedentemente.

COMPARTO ACUSTICO

Nella valutazione degli impatti (documentazione VIA.R.15.04-SIA – Analisi degli Impatti – Par. 2.1) non è stata considerata, per la fase di cantiere, la matrice rumore; la suddetta valutazione risulta indispensabile al fine di un'eventuale richiesta del proponente di deroghe acustiche al DPCM 14/11/1997, ai sensi della D.G.R. 2510/1998 e ai Regolamenti comunali, per attività temporanee di cantiere.

Il Dirigente del Settore
(Ing Chiara Vacca)
firmata digitalmente

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Chiara Vacca.
Protocollo n. 0027219/2024 del 05/06/2024