aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0429036
del 10/09/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Class./Fasc. ***2025/13.17.2/27-10***

OGGETTO: V480 (numero della pratica da citare nelle future comunicazioni) – Espressione della VIA da parte della Regione riguardo al progetto denominato: "Realizzazione di un impianto eolico denominato "Parco eolico Pian del Melo - 9 MW", composto da due aerogeneratori, da realizzarsi in loc. Piandelmelo, nei Comuni di Savona (SV) e Cairo Montenotte (SV)".
Proponente: BH Wind S.r.l.
VIA Regionale - Delibera n° 7/2024 e art. 17 c. 4bis l.r. n. 29/2017. Avvio della fase di completezza e adeguatezza documentale. *Riscontro.*

Al Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile (SEDE)

In riscontro alla Vs nota prot. n.2025-0406690 del 25/08/2025, presa visione preliminarmente della documentazione resa disponibile, si osserva che non pare siano state prese in considerazione le integrazioni documentali già prodotte, a seguito di richiesta del settore scrivente, nel corso del precedente procedimento di VIA (codice interno V451).

Si fa riferimento, in particolare, alla tavola specifica di "Inquadramento del progetto rispetto al Piano regionale di Tutela delle Acque" (nel progetto precedente denominata Tavola 36), che risulta mancante, e alla Tavola 44 – Interferenze con opere idriche, che, nel precedente procedimento, risultava completa di specificazione dell'ubicazione delle interferenze del cavidotto con le opere idriche e delle relative modalità di posa dello stesso cavidotto secondo normativa e a seguito di specifico confronto con IRETI riferito alla data del 16/04/2024.

In sintesi, pur ribadendo che, per ciò che concerne la congruenza con quanto previsto dal vigente Piano regionale di Tutela delle Acque (aggiornamento di cui alla DCR n. 11/2016), pare evincersi che non vi siano sovrapposizioni delle opere né con corpi idrici tipizzati, superficiali e sotterranei, e neppure con opere di presa ad uso potabile, si ritiene tuttavia necessario che la documentazione venga completata in tal senso.

Si chiede, pertanto, di produrre un inquadramento degli interventi rispetto allo stesso PTA, e quindi di produrre un approfondimento circa la localizzazione non solo delle aree relative al posizionamento delle pale, ma anche del tracciato dell'elettrodotto e di tutte le opere connesse (comprese eventuali modifiche alla viabilità di accesso). Analogamente si chiede di verificare se vi siano interferenze con opere di presa, siano esse potabili, industriali, irrigue o ad altro uso, non solo per gli aerogeneratori (su crinale) ma soprattutto per le opere accessorie.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Ilaria Fasce)

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 09-09-2025 16:19:54
Certificato valido dal 09-06-2023 al 09-06-2026

SG/sg

REGIONE LIGURIA - Direzione Generale Ambiente
Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio, 111 - 16121 Genova - Tel. 010-54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it