Firmato digitalmente da:
BERLEN
NICOLA
il: 19/12/2025
alle: 09:54:27

COMUNE di SAVONA

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
U.O. IMPIANTI TECNOLOGICI

doc. interno

CLASSIFICAZIONE 06-09 - 2025/42.2
Prot. Numero: 115950 del 19/12/2025

Alla cortese attenzione del

SERVIZIO PIANIFICAZIONE

SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI

Sede

OGGETTO: IMPIANTO EOLICO DENOMINATO "PARCO EOLICO PIAN DEL MELO - 9 MW" DA REALIZZARSI IN LOC. PIANDELMELO, NEI COMUNI DI SAVONA E CAIRO MONTENOTTE. VIA REGIONALE - RISCONTRO NOTA REGIONE LIGURIA - DIREZIONE GENERALE AMBIENTE PROT. 528394 DEL 7/11/2025 E VOSTRA NOTA PG 107067 DEL 24/11/2025

Con riferimento alla documentazione integrativa di cui alla "Relazione Acustica – risposta integrazioni nota protocollo 472279 del 7/10/2025" del 1 Ottobre 2025 a firma del TCAA Pietro Maspes si prende atto degli approfondimenti in essa contenuti e delle valutazioni effettuate ritenendoli, in questa fase esaustivi a livello previsionale. Ciononostante si rileva quanto segue:

1. una notevole differenza tra il rumore residuo rilevato in condizioni standard e i valori desunti con il metodo modellistico, nettamente superiori;
2. relativamente al punto 23 si concorda in merito alle modalità di verifica del Valore di emissione/immissione specifico in prossimità dei Ricettori considerati; nel contempo di ritiene che, indipendentemente dai Ricettori, i valori di pressione sonora generati dagli aerogeneratori in prossimità del luogo di installazione siano superiori ai limiti di zona previsti per la classe III, che gli impianti in oggetto siano paragonabili a impianti industriali e che pertanto siano incompatibili con l'attuale classe acustica III.

Trattasi di prima Valutazione per impianto eolico da realizzarsi nel territorio del Comune di Savona effettuata ai sensi dei disposti di cui al D.M. 1° Giugno 2022 con rumore residuo valutato mediante modelli che considerano come condizione di riferimento il solo rumore residuo generato dal vento. Si ritiene pertanto necessario, in tale fase di VIA anche un contributo di Arpal e Provincia di Savona in base alle competenze a loro attribuitagli ai sensi della vigente normativa regionale di cui all'articolo 4 L.R. 12/1998.

Lo Scrivente Ufficio si riserva la facoltà di poter richiedere integrazioni e/o approfondimenti in fasi successive e, in ordine al punto 2, di valutare la necessità di apportare Variante al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale fermo restando la conclusione positiva dell'iter di approvazione del progetto.

Cordiali Saluti

L'INCARICATO DI E.Q.
ing. Nicola Berlen

BERLEN NICOLA

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.