aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0076088
del 13/02/2026

REGIONE LIGURIA
Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo
Settore Difesa del Suolo Savona

Allegati:

Class.: 2025/13.12.7.0.0/159

Trasmessa via PEC

Oggetto: Comuni di Savona e Cairo Montenotte e Savona - V480 - Espressione della VIA da parte della Regione riguardo al progetto denominato: "Realizzazione di un impianto eolico denominato "Parco eolico Pian del Melo - 9 MW", composto da due aerogeneratori, da realizzarsi in loc. Piandelmelo. Osservazioni documentale - 1133/SV/CDS

Richiedente: BH Wind S.r.l.

Contributo post fase pubblica

REGIONE LIGURIA
Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
S E D E

Si fa riferimento al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto, a seguito della visione del progetto conseguentemente:

- alla richiesta documentale di questo Settore di cui alla nota prot. 468029 del 3/10/2025;
- all'avvio della fase pubblica comunicato con nota prot. 528394 del 07/11/2025;

per esporre quanto di seguito.

In relazione agli aspetti evidenziati nella sopra citata nota prot. 528394 del 07/11/2025:

- per le aree interessate da frane attive (Fa) di cui alla mappatura allegata alla D.G.R. 428/2021 nel progetto si chiarisce che l'intervento lambirà la perimetrazione senza interferire con la frana stessa, indicando precauzioni operative generali che dovranno essere dettagliate nella successiva fase autorizzativa della progettazione.
- per aree classificate a pericolosità molto elevata (P4) il progetto prende atto delle necessità normative proponendo di aggirare a valle la zona di frana attiva, rilevando però la necessità di aggiornare il progetto definitivo di e-distribuzione già approvato dall'Ente Distributore;
- Per le aree classificate a pericolosità elevata (P3B) il progetto evidenzia che il cavidotto "*verrà posto completamente interrato sul lato di valle della strada, così da ridurre le possibili interferenze con eventuali crolli. Gli interventi di posa del cavidotto verranno realizzati senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree contermini, in quanto non sono previsti sovraccarichi sul versante e gli scavi saranno di modesta altezza ed estensione, completamente rinterrati con la messa a ripristino della piattaforma stradale*";
- Per ciò che riguarda l'attraversamento del rio nell'elaborato geologico viene ipotizzato il passaggio della tubazione sotto la piattaforma della strada vicinale Strapunté utilizzando un ponte esistente.

Premesso quanto sopra si rileva la necessità che il provvedimento di VIA riporti le seguenti prescrizioni relative alla progettazione definitivo/esecutiva oggetto di successiva autorizzazione:

- si preveda l'ipotizzata ricollocazione del cavidotto ai fini di non interferire con le aree P4 ricadenti in Comune di Savona;
- lo sviluppo di specifiche trattazioni di compatibilità previste dall'art. 16 c. 3quater (aree P3b) della Norma di attuazione del Piano di bacino per il rischio idrogeologico del Torrente Letimbro per le opere ricadenti nel territorio del comune di Savona;
- l'analisi dettagliata di specifiche precauzioni operative per le opere che lambiscono le aree Fa nel territorio del comune di Cairo Montenotte;

- documentazione tecnico specialistica di compatibilità idraulica in riferimento agli attraversamenti del cavidotto a progetto sui corsi d'acqua appartenenti al il reticolo idrografico regionale approvato con DGR 1280/2023 e che dovranno comunque essere oggetto di rilascio di autorizzazione ex R.D. 523/1904 nonché ex art. 5 del R.R. n. 3/2011. Qualora dette opere prevedano interferenza con aree appartenenti al demanio idrico, dovranno essere inoltrate le relative istanze di concessione per l'utilizzo del bene demaniale.

Per una migliore gestione della pratica è indispensabile che nelle eventuali comunicazioni future venga citato il seguente codice di classificazione attribuito dallo scrivente Settore: **2025/13.12.7.0.0/159 Pratica n. 1133**.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Chiara Messori

Firmato digitalmente da: CHIARA MESSORI
Regione Liguria
Firmato il: 13-02-2026 09:27:20
Certificato valido dal 25-03-2024 al 25-03-2027

CM/SLB/MGD/MD/AT